



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/15-1411**

г. Белгород, ул. Садовая, 75  
(место составления и выдачи предписания)

18 сентября 2013г.  
(число, месяц, год)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Чернышевой Оксаной Викторовной согласно Федеральных законов N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (принят Государственной Думой РФ 21 февраля 2003 года), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15.12.2002, постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004 года и распоряжения по Верхне – Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/15-1411 от 28.08.2013 г. проведена плановая выездная проверка деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей «Юность», ИНН 3123030610, ОГРН 1023101662913

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

по соблюдению обязательных требований в электроэнергетике.

Дата, время и место проведения проверки: с 9 ч.00мин. 16.09.2013 г. по 15 ч.00 мин. 18.09.2013г. г. Белгород, ул. Садовая, 75.

Сведения о результатах проверки: Энергетическое обследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей «Юность» проведено. Программа по повышению энергоэффективности и энергосбережению составлена, мероприятия проводятся. Выявлено 3 (три) нарушения требований безопасности в энергетике.

На основании акта-проверки от 18.09.2013 года № Б7/15-1411, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора предписываю: Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру дополнительного образования для детей «Юность» и его законному представителю директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования для детей «Юность» Колупаевой Татьяне Аркадьевне организовать устранение выявленных нарушений:

(наименование организации, Ф.И.О. законного представителя)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок, устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям в энергоустановках.	п. 2.1.13. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей» ( ПТБ ТУи ТС).	18.10.2013 г.
2	Отсутствует должностная инструкция лица ответственного за исправное состояние и	п.2.2.5, п. 2.8.5. «Правила технической	18.10.2013 г.

	безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	эксплуатации тепловых энергоустановок», 2003 г., утверждены приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 02.04.2003 г. (ПТЭТЭ)	
3	Отсутствует график планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок на 2013 год.	П.2.7.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». (ПТЭТЭ)	18.10.2013 г.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и **не позднее 18 октября 2013 года**, направить уведомление зам. руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы \_\_\_\_\_

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, <sup>Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора</sup> внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

*О.В.Чернышева*

О.В.Чернышева

(подпись проверяющего)

*А.А.Колупаева*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования для детей «Юность»

(должность руководителя организации)

18 сентября 2013 г.

(дата)

Государственный инспектор государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

*О.В.Чернышева*

О.В.Чернышева

(подпись)...

Колупаева Т.А.

(расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Чернышева О.В.  
.....(расшифровка подписи)